

**DB62 - <hors ligne>**

"WrParameter"

**Vue des données****Type de bloc de données :**

DB d'instance du FB62

**Nom :****Famille :****Auteur :****Version :**

0.0

**Version de bloc :**

2

**Longueur (bloc / données locales) :**

00104 / 00010

**Horodatage****Code :**

06/06/2006 22:42:03

**Interface :**

06/06/2006 22:40:44

Commentaire :

Adresse	Décl.	Nom	Type	Valeur initiale	Valeur en cours	Commentaire
0.0	in	ParmValue	DINT	L#0	L#0	Value to be written to register
4.0	in	Is32Bit	BOOL	FALSE	FALSE	Value write as 16 or 32 bit (word or dword)
6.0	in	RegNumber	INT	0	0	Registernumber to write value
8.0	in	NodeAdr	INT	0	0	Start address of the servo node wanted